

E-sirkulære BØ/2012/17

Beskrivelse:

Den 17.09.12 kl. 13:00 blir driftsbanegård Halden Spenningsatt.

Informasjon:

- Alle sporene på Halden driftsbanegård blir spenningsatt
- Det er en skillebryter som legger hele driftsbanegården spenningsløs, mens sporene ved hensetning kan deles opp og frakobles og kobles til togvarme.
- Ved hensetning skal strømmen være frakoblet og materiellet satt på togvarme.
- Bryter for hele driftsbanegården er fjernstyrt, mens brytere for hvert enkelt spor er betjent ved varmepostene og betjenes av lokførere.

Spørsmål?

Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.