

## E-sirkulære 2013-22

Doculivenummer: 201101220

Dato: 30.10.2013

### Beskrivelse:

## Spenningssetting av 315 kVA trafo i teknisk hus, Voss

### Informasjon og eventuelt tiltak:

315 kVA trafo, 22 / 0,24 KV 50Hz, i NS13531/Teknisk hus spenningsettes i løpet av Torsdag 31.10.2013

Spenningssetting er planlagt, så snart teknisk befaring er avhold og anlegget er godkjent til spenningsetting av Sakkyndig Driftsleder.

Se vedlagt enlinjeskjema.

### **Spørsmål?**

Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.  
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, [akhshe@jbv.no](mailto:akhshe@jbv.no), tlf: 99153877

