

# E-sirkulære BØ/2012/08

Doculivenummer: 201101220

Dato: 18.04.2012

## Beskrivelse:

Denne e-sirkulære sendes i forbindelse med en eldre melding (BØ/2012/04). Det var meldt inn flere tilfellet av feil ved spenningsindikator TAG 2000 (blå type) og som måtte byttes ut med TAG 200 (hvit type).

Nå kommer instruksjoner fra leverandøren på hvordan spenningsindikatorer skal skiftes ut.

Det er viktig at denne instruksjonen følges nøye slik at verken leverandøren og jernbaneverket får noen følger.

## ***Følgende prosedyre må følges:***

**NB! Dette gjelder for Spenningsindikatorer med produksjonsdato fra 4.mnd. 2010 og frem til 4.mnd. 2012**

1. Bruker/Eier av indikator TAG 2000 ( Blå ) må sende Melbye Skandinavia en mail... om antall indikatorer man skal skifte ut. Mail sendes til følgende adresse: [spenningsindikator@melbye.no](mailto:spenningsindikator@melbye.no)
2. Mailen må inneholde :
  - a) **Fakturadresse med Navn** på den som vi skal sende til ( som ved vanlig ordre) .
  - b) **Mailadresse og telefonnummer**
  - c) **Ansvarsstedsnummer**
  - d) **Riktig forsendelsesadresse** (vei / gatenavn og nummer –øvrig postadresse)
3. Melbye Skandinavia utsteder så en ny ordre på ønsket antall spenningsindikatorer TAG200, (Hvit) og sender disse fortløpende til brukerne etter hvert som vi får indikatorer til vårt lager. De første 40 indikatorene kommer til vårt lager ca. 26 / 27 April 2012  
**Indikatorene faktureres, fakturaene blir kreditert mot innlevering av tilsvarende antall indikatorer.**
4. Med utsendelsen av de nye TAG 200 (Hvit ) følger ny antenne AC 60.... en returseddel i form av en klistrelapp, **og en returordre.**
5. **VIKTIG:** **Indikatorene pakkes på forsvarlig måte, returordren legges oppi esken,** Returseddel festes på **pakken med** de gamle spenningsindikatorer TAG 2000 ( Blå ) og returneres til Melbye Skandinavia Prost Stabellsvei 22 , Postboks 160 , NO-2021 Skedsmokorset. Send inn til Melbye Skandinavia kun indikatorene med den lille antenne AC 30 .... **Oppbevaringskasse og JGS spindel skal ikke sendes inn** ( JGS spindel = Overgang mellom betjeningsstang og Indikatoren)
6. Når Melbye Skandinavia registrerer mottak av de innkomne spenningsindikatorer utstedes en kreditnota på ordreseddelen slik at ordren går i 0,-
7. Hvis Melbye Skandinavia ikke mottar noen TAG 2000 ( Blå ) i retur for utsendte TAG 200 (Hvit ) så sendes en puring på ordren med anmodning om betaling.

## Spørsmål?

Ta kontakt med sak kyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: [akhshe@jbv.no](mailto:akhshe@jbv.no) – tele: 99 15 38 77.