

## E-sirkulære BØ/2012/27

### Beskrivelse:

### Driftsettelse av kl anlegg gamle Eidsvoll St

### Informasjon:

Den 26.11.12 driftsettes anlegget for Eidsvoll hensetting.

Ny koblingsskjema er nå oppdatert og er tilgjengelig på følgende link

<http://www.jernbaneverket.no/kskl/pdf/EK.103763-000.PDF>

Fl. mates via Z – 1790 og Z – 1792.

Spor 20,21 og 22 mater området syd via Z – 1793.

Spor 24 , 25 og 26 mater området Nord via Z – 1794

Spor 4 , 5 og 23 mates via Z – 1791.

**Merk at ingen av bryterne på sirkulæret kan styres fra elkraft. Ved feilsituasjoner må bryterne betjenes manuelt i samarbeid med elkraftsentralen.**

Hele området vil være gjerdet inn og låst via avgangskontroll ved porter.

Sluttkontroll av kl. anlegget er utført, og punkter som ble bemerket er utført på nytt av Infranord. Denne rapporten kan sendes om ønskelig.

### Spørsmål?

Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbn.no – tele: 99 15 38 77.

Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft til personalet som jobber med EI-kraft.