



SYMBOLLISTE

	LASTSKILLEBRYTER		KABELANLEGG		TRANSFORMATOR
	EFFEKTBRYTER		JORDSKINNE I BRYTERANLEGG		
	SKILLEBRYTER		JORDELEKTRODE		

MERKNADER

FLAGGLISTE

- ① Høyspent kabelskjerm jordes
- ② Høyspent kabelskjerm isoleres.
- ③ Frakoblet. Skille mellom to innmatingspunkter.

01C	Arbeids tegning	31.01.2018	ENGARI	BASSIG	XTOMA
00B	Tilbudstegning	15.09.2017	ENGARI	RUDTOM	XTOMA
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontroll. av	Godkj. av
Hovedbanen Alnabru Skiftestasjon. Elkraft. 22 kv 50 Hz Høyspeningsanlegg. Koblings skjema.		Målestokk	Producent	Bane NOR Teknisk avdeling	
896166 Alnabru fase 1 Fornyelse og skjermbasert stillerapparat		Tegningsnummer	ALB-40-N-00151		Revisjon
BANE NOR		Tegningsnummer			Revisjon