



**SYMBOL- OG TEGNFORKLARINGER:**

KONTAKTLEGNING (ELEKTROSKJEM) (GENERELT)	MATE-/FORBINGANGLEDN. I LUFT	MATE-/FORBINGANGLEDN. I JORDKANAL	MOTORDRIFT	ENDEMUFFE	SEKSJON	SEKSJONS-ISOLATOR	SKINNEJORD	JORD	OVERSP.VERN	EFFEKTBRYTER	LASTSKILLEBRYTER	SKILLEBRYTER	
15 kV NEGATIV LEDER	15 kV POSITIV LEDER	RETURLEDER	RESERVESTRØMS-TRANSFORMATOR	AT-TRANSFORMATOR	KOBL. PUNKT	IKKE ELEKTRISK FORBINDELSE	REKURSIONAL MED 5 LYS	SPOR NR.	VEKSEL NR.	STASJON	BRØ FOR VEI	BRØ FOR JERNBANE	BRØ OVER ELV

**MERKNADER / BESTEMMELSER :**

- Høyspentsikring til reservestrømtrafo: Størrelse 6A
- Det etableres overspenningsvern til høyspentkabler i KL- og AT-anlegget. Bygges i henhold til teknisk regelverk JD 510, kap. 7
- På grunn av plassmangel, vises ikke alltid symbol for kabel i tegningen. Det skal være kabler mellom alle AT-kiosker og AT-liner, samt mellom KL og reservestrømtrafo.

**HENVISNINGER :**

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) JBV Teknisk regelverk:  
 - JD 501 Felles bestemmelser  
 - JD 510 Felles elektro  
 - JD 540 Kontaktledning, prosjektering  
 - JD 541 Kontaktledning, bygging  
 Oversiktsplaner IAT-20-R-30351 - IAT-20-R-30363  
 Strekningsplaner IAT-21-R-30107 - IAT-30-R-30513

<input type="checkbox"/> Akseptert	<input type="checkbox"/> Ikke akseptert / kommentert
<input type="checkbox"/> Akseptert med kommentar	<input type="checkbox"/> Revider og send inn på nytt
<input type="checkbox"/> Kun for informasjon	
Sign:	
Kilde: Norge digitalt	
Geotetisk referanse:	
Horisontal: Eune99 NTM 11	
Vertikal: NN2000	

15C	Arbeids tegning, Jordingsbryter på Sørumsand stasjon.	21.08.2019	SSHF	JOP	GPO
14C	Arbeids tegning, Endret plassering av AT-kabler og endret plassering av OV.	28.06.2019	XVMS	JOP	GPO
00A	Detalgtegn	02.05.2017	SNV	JOP	ACI
Rev.	Revisjonen gjelder:	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
	KONGSVINGERBANEN (LILLESTRØM) - KONGSVINGER BANESTREKNING (LILLESTRØM) - (HAGA)		Fase	Byggeplan	
	BANE 0300 KM 19.700 - KM 46.000		Oppdr nr.	190668	
	KOBLINGSKJEMA		Filnavn	A_KL_Koblingsskjema.dwg	
	KONTAKTLEDNINGSLINJE		Producent	Multiconsult	
	896172 KL MED AT KONGSVINGERBANEN		Erstalling for		
			Erstallet av		
			Tegningsnummer:	IAT-20-R-30346	15C
			FDV Tegningsnummer:		FDV rev.: