



REVISJONSFORKLARING
 Oppdatert etter spenningsetting av nye HK23 Botshaugtangen koblingshus i midlertidig fase.

TEGNFORKLARING:



MERKNADER:

① KABELSKJERMER JORDES I BEGGE ENDER. UNNTAKENE ER MERKET PÅ TEGNINGEN. ISOLERT JORD MÅ BESKYTTES MOT UTILSIKTET BERØRING. UTISOLERT SKJERM PÅ HØYSPENNINGSKABEL SKAL VÆRE PÅSATT MEKRESKILT I UTISOLERT ENDE.

- Akseptert
- Akseptert m/kommentarer
- Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt
- Kun for informasjon

Sign:

02C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	01.03.2019	THE	BN	AGR
01C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	30.06.2018	THE	BN	AGR
00B	TILBUDDSTEGNING	15.01.2018	THE	KHU	AGR
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegn	Kontrollert	Godkjent
Tittel:	GARDERMOBANEN (GARDERMOEN) - EIDSVOLL VENJAR - EIDSVOLL NORD KM 68,455 - KM 76,843 PRINSIPP FORSYNINGSANLEGG 22 KV - DEL 2	Målestokk:	Entreprise	VEN	
Produsent:	[A1]	Oppdragsnr:	11570		
Prod.regnr.:	Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS	Prosjektleder:			
Erstatning for:		Tegningsnummer:	UEH-05-N-58602	02C	
Skrevet av:		FDV-nummer:		Rev:	