



Alle brytere blir håndstilt

SYMBOL- OG TEGNFORKLARINGER:

KONTAKTLEDNING/ ELEKTRISKE FORB. (GENERELT)	MATE-1 FORBINGSLINJE I LUFT	MATE-2 FORBINGSLINJE I JORDKANAL	MOTORDRIFT	ENDEMPUFFE	SEKSJON	SEKSJONS-ISOLATOR	SKINNEJORD	JORD	OVERSP.VERN	EFFEKTBRYTER	LASTSKILLEBRYTER	SKILLEBRYTER	SURGE-TRANSFORMATOR
15 kV NEGATIV LEADER	15 kV POSITIV LEADER	RETURLEDER	RESERVESTRØMS-TRANSFORMATOR	AT-TRANSFORMATOR	KOBL. PUNKT	IKKE ELEKTRISK FORBINDELSE	HØVEDSIGNAL MED 5 LYS	SPOR NR.	VEKSEL NR.	STASJON	BRØ FOR VEI	BRØ FOR JERNBANE	BRØ OVER ELV

MERKNADER / BESTEMMELSER :

- Høyspentsikring til reservestrømtrafo: Størrelse 6A
- Det etableres overspenningsvern til høyspentkabler i KL- og AT-anlegget. Bygges i henhold til teknisk regelverk JD 510, kap. 7
- På grunn av plassmangel, vises ikke alltid symbol for kabel i tegningen. Det skal være kabler mellom alle AT-kiosker og AT-linjer, samt mellom KL og reservestrømtrafo.

HENVISNINGER :

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) JBV Teknisk regelverk:
 - JD 501 Felles bestemmelser
 - JD 510 Felles elektro
 - JD 540 Kontaktledning, prosjektering
 - JD 541 Kontaktledning, bygging
 Oversiktsplaner IAT-20-R-30351 - IAT-20-R-30363
 Strekningsplaner IAT-21-R-30107 - IAT-30-R-30513

Akseptert
 Akseptert med kommentar
 Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt
 Kun for informasjon

Sign: _____

Kilde: Norge digitalt

Geodetisk referanse:
 Horisontal: Euref89 NTM 11
 Vertikal: NN2000

08C	Arbeids tegning. Tegnet inn 0.3kVA trafo. Oppdatert km for brytere. Flyttet KL-bryter.	14.11.2019	XVMS	JOP	GPO
07C	Arbeids tegning. Kabelsymbol lagt til	23.11.2018	SNG	JOP	GPO
00A	Detalgtegn	02.05.2017	SNG	JOP	ACI
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
KONGSVINGERBANEN BANESTREKNING (KONGSVINGER) - (MATRAND)		Målestokk (A1-format)	Fase	Byggeplan	
BANE 0310 KM 102.000 - KM 122.000 KOBLINGSSKJEMA KONTAKTLEDNINGSANLEGG		Oppdr. nr.	130068	Produzent Multiconsult	
896172 KL MED AT KONGSVINGERBANEN		Erstalling for	Tegningsnummer: IAT-20-R-30350		
896172 KL MED AT KONGSVINGERBANEN		FDV Tegningsnummer:	Rev.: 08C		
BANE NOR		FDV rev.:			