



Til bryter Z-1792, teknisk bygg, gamle Eidsvoll stasjon.

Akseptert

Akseptert m/kommentarer

Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt

Kun for informasjon

Sign:

Anmerkning:
 NB! SPEIELT FARLIG PUNKT
 OBS! Sikkerhetsavstand må vurderes nøye ved arbeid på slike punkter.

SYMBOLFORKLARING:

	Seksjonsisalatator		Mateledning (+15 kV)
	Seksjonsskille		Matekabel (+15 kV)
	Koblingspunkt		Ikke elektrisk forbindelse
	Sugetransformator		Endemuffe
	Bryter koblingshus		Autotransformator
	Lastskillebryter		Skinnejord
	Hovedsignal		Overspenningsvern
	Dvergsignal		Impulselektrode
			Kabelskjøt

- MERKNADER:**
- Tegning viser koblingsskjema for fase 00.20 når nytt koblingshus settes i drift for VEN-entreprise.
 - Fargekoder på tegning er brukt for å vise seksjoneringen til anlegget og må ikke forveksles med fargekoder for riving og bygging på andre tegninger i prosjektet.
 - Permanent KL-bryter etableres i mast 68-17 og erstatter KL-brytere i mast 67-72.
 - Ny matekabel etableres til fase 00.20.
 - Gjenbruk av eksisterende matekabel.
 - Gjenbruk av eksisterende matekabel som tidligere gikk til sugetransformator Nr.18 og bryter Z-617.
 - Høyhastighets SI installeres til fase 00.20 og rives i fase 20.90. Si er overstrøppet.
 - Overspenningsvern og impulselektrode er kun vist for nytt anlegg.

HENVISNINGER:

Koblingsskjema fase 00.00: UEH-05-R-58920
 Koblingsskjema fase 10.00: UEH-05-R-58921
 Koblingsskjema fase 20.00: UEH-05-R-58922
 Koblingsskjema fase 30.00 og 40.00: UEH-05-R-58923
 Koblingsskjema: UEH-05-R-58901
 Plassering av KL-kabler fase 00.20: UEH-05-R-57752 - UEH-05-R-57769

05C MERKNAD OPPDATERT, OVERSTROPP LAGT INN	13.03.2020	JA	KASA	AGR
04C SE REVISJONSFORKLARING	18.12.2019	JA	KASA	AGR
03C Plassering av SKJØTEPUNKT ENDRET	30.08.2019	JA	KASA	AGR
Rev. Revisjonen gjelder	Date	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Tittel:		Målestokk:	Entreprise:	VEN
GARDERMOBANEN (GARDERMOEN) - EIDSVOLL		%	Oppdragsnr:	11570
VENJAR - EIDSVOLL NORD		(A1)		
Km 65,050 - Km 72,000		Produsent:	Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS	
KONTAKTLEDNINGSANLEGG		Erstatning for:		
KOBLINGSSKJEMA FASE 00.20		Erstatnet av:		
Prosjektname:	Venjar - Langset	Tegningsnummer:	UEH-05-R-58924	Rev.: 05C
Prosjektnr.:	960301	FDV-nummer:		Rev.:

