KONTAKTLEDNING | SEKSJON | SEKSJONS-ISOLATOR
ISOLATOR | AUTO-TRANSFORMATOR | SUGE-TRANSFORMATOR
STRØMBRUKS-TRANSFORMATOR | MATE-/FORBIGANGSLEDN. I LUFT | MATE-/FORBIGANGSLEDN. I JORD/KANAL
I KIOSK TRANSFORMATOR | SIKRING | GJENNOMSLAGS-SIKRING/VLD
ENDEMUFFE | SKILLEBRYTER | LASTSKILLE-BRYTER
JORD | KOBL.PUNKT | TUNNEL
EFFEKTBRYTER | LASTBRYTER | SKINNEJORD
BRU | SPORNR. X VEKSEL NR. | STASJON HOLDEPLASS
MOTORDRIFT | HOVEDSIGNAL MED 3 LYS | ISOLATOR

2 stk. brytere p.g.a betjening av sikring plassert mellom bryterne.

Togvarmeanlegg 5
1000V 800kVA
1000V 800kVA

Togvarmeanlegg 3 og 4
1000V 800kVA
1000V 800kVA

Togvarmeanlegg 2
1000V 800kVA
1000V 800kVA

Togvarmeanlegg 1
1000V 800kVA

EIER ROM DRIFT MAN
EIER ROM DRIFT ?
EIER ROM, DRIFT MAN
EIER ROM, DRIFT MAN

VOGNHALL
SVINGBAR DEL
SVINGBAR DEL
PORT ØST
PORT VEST

FJELLHALL
FJELLHALL
AVISING
FJELLSTALLEN
SVINGBAR KL
SVINGBAR KL
SVINGBAR KL

TOGHALL
ØST
VEST
KABLER EIES AV ROM
(33) 250kVA

LYNTOGGATA
SPORGATA

NEDRE BAKKESPOR
MIDTRE BAKKESPOR
ØVRE BAKKESPOR
KVÆRNERSPORENE
BM-STIKKEN
BRYN-LOENGA
LOENGA-TØYEN

Tunnelspor 3
Tunnelspor 4
U15 Lodalen
U4 Fjellstallen
U3 Loenga
KOBLINGSHUS OSLO S

EH-008224-000 OSLO S
EH-008177-000 LOENGA
EH-008177-000 LOENGA
EH-008224-000 OG (EH-008180-000) HOVEDBANEN (GODSTOGSPORET)

TIL PRØVETRAFO

Forbindelse mellom sporen er frakoblet. Dette for å muliggjøre frakobling av innringet område uten få ta frakobling av sporgata ut mot Loenga.

| Rev. | Revisjonen gjelder | Dato | Tegnet av | Kontrollert av | Godkjent av |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Bryternummere påført: Z-J13, Z-J14, Z-J15, Z-J16. | 02.03.2020 | ROTSIS | Sigurd Stoyen | STESIG |
| 003 | Bryter ZH-450 er lukket. Trafosymboler oppdatert. | 25.04.2019 | ROTSIS | AKHSHE | STESIG |
| 000 | Erstatter EK.103750.Bryter Z-1500 og overstropping mellom v519B og v545A fjernet | 04.04.2018 | AKHSHE | MELAND | TNS |

HOVEDBANEN
(OSLO S)-LODALEN
BANE 0020

KONTAKTLEDNINGSANLEGG-KOBLINGSSKJEMA

| | |
|---|---|
| Målestokk | % |
| Fritekst 1 | Format - A1 |
| Fritekst 2 | |
| Fritekst 3 | |
| Produsent | |
| Prod.tegn.nr. | |
| Erstatning for | EK.103750-000 |
| Erstattet av | |

BANE NOR

Tegningsnummer: EH-008176-000 Rev.: 004