



FLAGGLISTE

1 NETTEIERS JORDINGSSYSTEM SKAL HOLDES ADSKILT FRA JERNBANEVERKETS JORDINGSANLEGG OG RETURKRETS

SYMBOLER



SYMBOLER



MERKNADER

SKILLEBRYTER/LASTSKILLEBRYTER SKAL HA KORTSLUTNINGSINDIKATOR
T1 ER TOGVARMETRAFOER MED JORDET FASE L3
GRENSESNIITT MOT EB-NETT BLIR I NS2356

04D	Sam bygget	01.10.2013	DAHJAN	JTO	KEG
03C	Del i to kiosker, fjernet måtefelt og flyttet grensesnitt	07.06.2012	XARPE	JTO	KEG
00A	Detaljplan	15.11.2011	XKAGU	ANDØIV	KEG
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av
Drammenbanen (Asker) - Drammen, Drammen st. Elkraft			Målestokk %		
11 kV koblings skjema			Produzent	JBV UTBYGGING JBT	
Drammen stasjon, Sundhaugen.			Prod. tegn. nr.		
			Erstatning for		
			Erstattet av		
Hensettingsprosjektet Drammen, 960252 SKAMARKEN OG SUNDHAUGEN			Tegningsnummer	IUP-00-N-00594	
			Tegningsnummer	EL.108757-000	
			Revisjon	04D	
			Revisjon	000	

