



REVISJONSFORKLARING
Eksisterende anlegg før spenningsetting av nye HK 23 Botshaugtangen koblingsanlegg.

TEGNFORKLARING:



MERKNADER:

- KABELSKJERMER JORDES I BEGGE ENDER. UNNTAKENE ER MERKET PÅ TEGNINGEN. ISOLERT JORD MÅ BESKYTTES MOT UTILSIKTET BÆRØRING. UTISOLERT SKJERM PÅ HØYSPENNINGSKABEL SKAL VÆRE PÅSATT MEKRESKILT I UTISOLERT ENDE.
- HK22 ER EKSISTERENDE, MEN TRANSFORMATOR SKAL BYTTES.
- EKSISTERENDE HK23 RIVES. NY HK23 I NYTT BYGG

Akseptert

Akseptert m/kommentarer

Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt

Kun for informasjon

Sign: _____

02C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	25.03.2020	THE	PDH	AGR
02C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	01.03.2019	THE	BN	AGR
00B	TILBUDSTEGNING	15.01.2018	THE	RHFJ	AGR
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegner	Kontrollert	Godkjent
Tittel:		Målestokk	Entreprise	VEN	
GARDERMOBANEN (GARDERMOEN) - EIDSVOLL		Oppdragsnr.	11570		
VENJAR - EIDSVOLL NORD		(A1)			
KM 63,200 - KM 68,455		Produsent	Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS		
PRINSIPP FORSYNINGSANLEGG 22 KV - DEL 1		Prodtegnr.			
Erstatning for		Erstatning for			
Tegnet av					
Tegningsnummer:		UEH-05-N-58601		Rev. 03C	
Prosjektnavn: Venjar - Langset		FDV-nummer:		Rev.:	
Prosjektnr.: 960301					

