



REVISJONSFORKLARING
Eksisterende anlegg før spenningsetting av nye HK24 og HK25 Botshaugtangen koblingsanlegg.

TEGNFORKLARING:



MERKNADER:

- KABELSKJERMER JORDES I BEGGE ENDER. UNNTAKENE ER MERKET PÅ TEGNINGEN. ISOLERT JORD MÅ BESKYTTES MOT UTILSIKTET BÆRØRING. UTISOLERT SKJERM PÅ HØYSPENNINGSKABEL SKAL VÆRE PÅSATT MEKRESKILT I UTISOLERT ENDE.
- HK22 ER EKSISTERENDE, MEN TRANSFORMATOR SKAL BYTTES.
- EKSISTERENDE HK23 RIVES. NY HK23 I NYTT BYGG

Akseptert

Akseptert m/kommentarer

Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt

Kun for informasjon

Sign: _____

02C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	25.03.2020	THE	PDH	AGR
02C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	01.03.2019	THE	BN	AGR
00B	TILBUDSTEGNING	15.01.2018	THE	RHJ	AGR
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegner	Kontrollert	Godkjent
Tittel:		Målestokk	Entreprise	VEN	
GARDERMOBANEN (GARDERMOEN) - EIDSVOLL			Oppdragsnr.	11570	
VENJAR - EIDSVOLL NORD		(A1)	Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS		
KM 63,200 - KM 68,455		Prodtegnr.			
PRINSIPP FORSYNINGSANLEGG 22 KV - DEL 1		Erstatning for			
Tegningens nummer:					
Prosjektnavn: Venjar - Langset		UEH-05-N-58601			
Prosjektnr.: 960301		FDV-nummer:			
BANE NOR		Rev.:	03C		