



Til HK23
Km.68,455

SE TEGNING UEH-05-N-58601

HK23-HK24
24kV TSLI 3x1x150mm² Al

KABEL JORD
TILKOBLES

KABEL JORD
TILKOBLES

HK24-HK25
24kV TSLI 3x1x150mm² Al

KABEL JORD
TILKOBLES

05
10
GRENSESNIITTET MELLOM ENTREPRISENE
ER TILKOBLING AV KABEL PÅ BRYTER.

SKJØT I KUM K2071

SKJØT I KUM K2074

REVISJONSFORKLARING

03C REVIDERT BRYTERE PÅ TH-72,10 OG TH-74,75. ENDRET SPENNING PÅ TH-76,85.

TEGNFORKLARING:



MERKNADER:

① KABELSKJERMER JORDES I BEGGE ENDER. UNNTAKENE ER MERKET PÅ TEGNINGEN. ISOLERT JORD MÅ BESKYTTES MOT UTILSIKTET BERØRING. UTISOLERT SKJERM PÅ HØYSPENNINGSKABEL SKAL VÆRE PÅSATT MEKRESKILT I UTISOLERT ENDE.

- Akseptert
- Akseptert m/kommentarer
- Ikke akseptert (kommentert)
Revider og send inn på nytt
- Kun for informasjon

Sign:

03C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	26.02.2021	MargHa	THE	AGR
02C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	01.03.2019	THE	BN	AGR
01C	ARBEIDSTEGNING, SE REVISJONSFORKLARING	30.06.2018	THE	BN	AGR
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Tittel:		Målestokk:	Entreprise	VEN	
GARDERMOBANEN (GARDERMOEN) - EIDSVOLL		1:50	Oppdragsnr:	11570	
VENJAR - EIDSVOLL NORD		[A1]	Produsent:	Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS	
KM 68,455 - KM 76,843		Prodtegnr:			
PRINSIPP FORSYNINGSANLEGG 22 KV - DEL 2		Erstatning for:			
		Skjattet av:			
Prosjektnavn:	Venjar - Langset	Tegningsnummer:	UEH-05-N-58602	Rev.:	03C
Prosjektnr.:	960304	FDV-nummer:		Rev.:	

