



Tunnelspor 4 Oslo S - Lodalen
Tunnelspor 3 Oslo S - Lodalen
Tunnelspor 2 Oslo S - Østfoldbanen
Tunnelspor 1 Oslo S - Østfoldbanen

ANMERKNING:
Bryter 40-101-S i mast (168), 40-103-S i mast (01-17C) og bryter 40-109-S er tilkoblet andre seksjoner enn den nærmeste og kan være spenningsatt selv om nærmeste seksjon er spenningsløs.
Sikkerhetsavstand må vurderes nøye.

Utkast 17.03.2022
Versjon 1

009	Bryter 40-108-L status UTE.	02.08.2021	ROTSIS	HEEFRA	JIST
008	Sl over-stroppet spor 2. Bryter 40-110-L status UTE.	14.07.2021	ROTSIS	HEEFRA	STESIG
000	Nytt tegningsnummer. KM-angivelser korrigert. Buttspor inntegnet ved bryter 40-102-S. Anmerkning påført.	22.03.2019	ROTSIS	AKHSHE	STESIG
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
HOVEDBANEN (OSLO S)/(LODALEN)-LOENGA BANE 0040		Målestokk	Fritekst 1	Format: A3	
		%	Fritekst 2		
			Fritekst 3		
KONTAKTLEDNINGSANLEGG-KOBLINGSSKJEMA		Prod.tegn.nr.			
		Erstatning for	EK.103751-000, EH-007668-000		
		Erstattet av			
BANE NOR		Tegningsnummer:	EH-008177-000		Rev.: 009

