

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Terje Stømer

Vår dato: 22.11.2016
Vår ref.: 200706003-13
Arkiv: 611
Deres dato: 29.09.2016
Deres ref.: Terje Stømer

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22959160/gaj@nve.no

Bygging og drift av Jernbaneverkets elektriske anlegg

Vi viser til møte med Jernbaneverket den 08.06.2016 og Jernbaneverkets brev av 29.09.2016. På denne bakgrunn vil NVE oppdatere de konsesjonsrettslige rammene for bygging og drift av Jernbaneverkets elektriske anlegg, jf. NVEs brev av 05.07.2007.

I utgangspunktet er alle høyspenningsanlegg konsesjonspliktige i henhold til energiloven § 3-1, men også fordelingsanlegg med lav spenning utløser konsesjonsplikt med mindre de er kundespesifikke eller har andre unntak, jf. energiloven § 3-1. I forarbeidene til energiloven er visse anlegg knyttet til næringsvirksomhet gitt unntak fra konsesjonsplikt: «Konsesjonsordningen omfatter ikke forbruksanlegg som for eksempel motorer, elektrokjeler og industriovner med tilhørende transformatorer».

Dette er praktisert slik at dersom det i tilknytning til eksisterende næringsvirksomhet er eller etableres høyspenningsanlegg, og disse kun brukes av bedriften selv innenfor egne arealer og ikke vesentlig påvirker omgivelsene eller andre strømkunder, vurderes anleggene som konsesjonsfrie.

NVE legger til grunn følgende ordning for Jernbaneverket ved bygging og drift av nye elektriske anlegg og ved endring av eksisterende:

Omformerstasjoner og transformatorstasjoner med tilhørende tilknytning til distribusjonsnett eller regionalnett, er konsesjonspliktige anlegg i medhold av energiloven § 3-1. Dersom Jernbaneverket ønsker å bygge og drive kraftverk skal også slike anlegg behandles i medhold av energiloven § 3-1 og eventuelt i medhold av vassdragslovgivningen.

Øvrige elektriske høyspenningsanlegg som er lokalisert på Jernbaneverkets grunn og kun benyttes til egen virksomhet, utløser ikke konsesjonsplikt i medhold av energiloven § 3-1. Konsesjonsfritak for denne type anlegg gjelder ikke for tiltak som, etter Jernbaneverkets vurdering, medfører vesentlige virkninger for omgivelsene.

Vi minner om at drift av anleggene uavhengig av konsesjonsplikt, omfattes av elsikkerhetsregelverket som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVEs brev av 5.07.2007 om bygging og drift av Jernbaneverkets elektriske anlegg erstattes av dette brevet.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – region øst