



Sylinderstift syrefast A4 ø10 x 30
Maskeres mot pulverlakk

Plasttape 40 x 150 mm
4 stk. totalt



SLUTTDOKUMENTASJON

Materiale:

3 mm varmvalset stålplate
kvalitet S235JRG2

Overflatebehandling:

Varmforsinking i.h.t. NS 1978 klasse A
Sur avfetting, Sinkfosfatering.
Pulverbelegg tykkelse 60-100 my
Farge: Grønn NCS 9005G20Y matt struktur.
Polyester

Tilbehør:

2 stk. sekskantskruer M12 x 140 DIN 931, kvalitet rustfri A4
2 stk. underlagsskiver 13 DIN 125, kvalitet rustfri A4
Skruer og skiver pulverlakeres i samme farge
som kabekdekser

F02	17.12.98	Som bygget	FØR	FØR	ALA
B01	19.06.96	For bygging	FØR	FØR	ALA
Rev.	Date	Endring - erstatning	Tegn	Saksb	Sign.
			Dato	19.06.96	
			Saksb	FØR	
NSB Gardermobanen A/S					
ABB Energi AS - kontrakt K-1839			DA		
Kontrakt nr.	Leverandør		DA		
	ABB ABB Kraft AS		DAK nr.		
Avstand Oslo S	Leverandør tegn. nr.		Hor. M.	1:5	
	9BET010042-PDE		Vert. M.		
Parsell			Ark bet.		
Område			Erstatn. for		
Tekst - beskrivelse			Områdekode		
KABELDEKSEL					
For beskyttelse av kabler under motorbetjeningskap for skillebrytere					
GMB tegn. nr.	E000-M-TD-74-0111		Rev.	F02	
NSB tegn. nr.			Rev.		