



SLUTTDOKUMENTASJON

Pos nr	Menge	Enhet	Beskrivelse	Type	Data	Ident nr	Referanse
15	2	stk	Skinneklips	Diepa			
14	0,1	m	Krympestrømpe	Raychem MWTM 35/12			
13	2	stk	Sveismetall	ERICO 200 F 20			
12	2	stk	Kobber kabelsko	ERICO KOF 110			
11	1	stk	Kabeldeksel			E000-M-TD-74-0035	
10	1,3	m	Unistrut innlegg for klammer	P2600			
9	16	stk	Unistrut klammer	M1116 Syrefast	21,4-25,4		
8	3	stk	Unistrut muffer	P1010/M12			
7	8	stk	Unistrut kanalfeste	P3087 B			
6	8	stk	Unistrut kanalfeste	P3087 A			
5	8	stk	Unistrut kanal	P1000	L=345 mm		
4	2	stk	Cupal-innlegg for Al-bøylekl.	Karl Pfisterer Nr. 620 700 001			
3	2	stk	Cupal-innlegg for Al-bøylekl.	Karl Pfisterer Nr. 620 669 001			
2	2	stk	Al - bøyleklemme	Karl Pfisterer		EI nr 28 715 52	
1	30	m	Kabel	IXXI 1 kV 1 x 150 mm ² Cu			

Rev	Dato	Endring - årsak	Tegn	Saksb	Sign	
F04	14.01.00	Påført forlegningsmåte ved kryssing av spor		FOR	FOR	ALA
F03	25.11.98	Som bygget		FOR	FOR	ALA
B02	27.05.97	Diverse endringer		FOR	FOR	ALA

NSB Gardermobanen A/S		Date	12.01.96
ABB Energi AS - kontrakt K-1839		Saksb	FOR
Kontraktør	Leverandør	DA	
	ABB ABB Kraft AS	DAK nr	
Anstalt Oslo S	Leverandør tegn nr	Hor. M. Vert. M.	1:50
	9BET010042-NAB	Ark. bet.	
Parallell		Erstatn. for	
Overblik		Overblikkode	
TILKOBLING AV RETURLEDNING TIL SKINNE MELLOM TO SUGETRANSFORMATORER			
DRB tegn nr	E000-M-TH-74-0002	Rev	F04
NSB tegn nr		Rev	