



SLUTTDOKUMENTASJON

Pos.nr.	Line type
I	70 mm ² isolert Cu-line
II	50 mm ² isolert Cu-line
III	50 mm ² blank Cu-line

Pos.nr.	Termitt sveis type
	Tegn. nr.
1	E000-M-TO-74-0002 Pos. 5
2	E000-M-TO-74-0002 Pos. 6

F04	18.12.98	Som bygget	FØR	FØR	ALA
B03	01.11.96	For bygging	FØR	FØR	ALA
A02	11.10.96	Endret linetype for pot utjevning til skinne	FØR	FØR	ALA
Rev	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksh.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Date 12.07.96		
ABB Energi AS - kontrakt K-1839			Saksh. FØR		
Kontrakttype: Leverandør: ABB ABB Kraft AS			DA		
Anstans Dato S: Leverandør tegn. nr.			DAK nr		
Parrett:			Hor. M		
Over-Øe:			Vert. M		
Tekt - beskrivelse:			Ark. bet.		
Prinsipp for sammenkobling av jordliner ved kontaktledningsmast			Erstatn. for		
DIB tegn. nr. E000-M-TO-74-0022			Over-Øekode		
NSB tegn. nr.			Rev. F04		