



63	1
61	2
50	1
49	2
48	1
40	1
37	1
33	1
28	1
25	1
24	2
23	2
22	2
21	2
19	1
18	1
16	1
13	3
12	1
11	1
8	2
Del	St.

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Rør 55-55-55/26

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage

F02	17.02.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	SIK.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	19.03.96	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	SIK.	
Kontraktsnr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839			OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 526 051 Bl.2	DAK nr.		
Parsell			Hor. M.	Vert. M.	1 : 20
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Utligger trykkbelastet med og uten fixpunkt rettlinje (Kulvert Stalsberg)		Erstatn. for	Områdekode	
GMB Tegn. nr.	E000-M-T0-74-0602		Rev.	F02	
NSB Tegn. nr.			Rev.		