



- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

SLUTTDOKUMENTASJON

F02	12.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	07.05.96	For akseptering	RB	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	07.05.96	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	RB	
Kontrakt nr. K-1839			DA	Tm.	
Avstand Oslo S			OA	Cat.	
Parsell			DAK nr.		
Område			Hor. M.	1 : 20	
Tekst - beskrivelse			Vert. M.		
Utligger i sløyfeledning - type C1+C2			Ark. bet.		
GMB Tegn. nr. E000-M-T0-74-0619			Erstatn. for		
NSB Tegn. nr.			Områdekode		
Rev. F02					
Rev.					

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage