

Kontrollskjema for kontaktledningsanlegg - mal

Denne malen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – Konsernprosedyre.

Kontrollskjema gjelder for:

Er følgende punkter ivaretatt?		OK	Kommentarer om ikke OK	Dato:
Dokumentasjon:				
Vurdering av risiko - Prosjektering	FEF § 2-2 FEL § 16	<input type="checkbox"/>		
Vurdering av risiko - Bygging	FEF § 2-2 FEL § 16	<input type="checkbox"/>		
Samsvarserklæring - Prosjektering	FEF § 3-1	<input type="checkbox"/>		
Samsvarserklæring - Bygging	FEF § 3-1	<input type="checkbox"/>		
Vedlikeholdsinstrukser	TRV	<input type="checkbox"/>		
Oppdatert koblingsskjema	FSE § 19	<input type="checkbox"/>		
Tverrfaglig jordingsplan	FSE § 19	<input type="checkbox"/>		
Sluttkontroll utført av godkjent sluttkontrollør		<input type="checkbox"/>		
Mangeliste rettet fra termograferingsrapport		<input type="checkbox"/>		
Feil og mangler fra kontroller utbedret		<input type="checkbox"/>		

Visuell inspeksjon - Merking:			
Kabler	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Jordingskuler	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Master	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Bruer	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Skap	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Brytere	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Gjerder/ mot tredje person	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Avskjerming	FEF 2-12	<input type="checkbox"/>	
Visuell inspeksjon: Føringsveier			
Branntetting	FEF 2-10	<input type="checkbox"/>	
Tilpassing av kabelrør inn i kum	TRV	<input type="checkbox"/>	
Kabellokk/kumlokk	TRV	<input type="checkbox"/>	
Potensialutjevning av kabelbruer i kulverter	FEL	<input type="checkbox"/>	
Varsling:			
DSB (av Driftsleder)	FEF 3-3	<input type="checkbox"/>	
Kunngjøring i media (av prosjektleder)			

		<input type="checkbox"/>		
E- sirkulære (kontaktperson Teknisk avdeling)		<input type="checkbox"/>		
FJEL (Fjernstyring Elkraft)		<input type="checkbox"/>		
Elkraftportalen (faglig leder)		<input type="checkbox"/>		
Elkraftsentralen		<input type="checkbox"/>		
Befaring/opplæring:				
LFK (Leder for Kobling)		<input type="checkbox"/>		
Faglig leder		<input type="checkbox"/>		
Andre (skriv på hvem)		<input type="checkbox"/>		
Nærføring/Avstander:				
Vegetasjon	FEF § 6-4	<input type="checkbox"/>		
Bygninger	FEF § 8-4	<input type="checkbox"/>		
Avstand fra plattform	FEF § 8-4	<input type="checkbox"/>		
Avstand fra tilgjengelig sted	FEF § 8-4	<input type="checkbox"/>		
Signalplassering/seksjonering		<input type="checkbox"/>		
Adgangskontroll:				
Elektronisk låsing (DPES 1261 BEWATOR) (Skjema til adgangskontroll)	FSE § 9	<input type="checkbox"/>		

Mekanisk låsing (sjekk)	FSE § 9	<input type="checkbox"/>		
Generelt:				
Mekanisk beskyttelse	FEF § 2-1	<input type="checkbox"/>		
Funksjonstest av brytere		<input type="checkbox"/>		
Opprydding/rengjøring		<input type="checkbox"/>		

Anlegget kan spenningsettes når mangler er utbedret. Dette er en sjekklister som benyttes av Bane NOR før kontaktledningsanlegget overtas. Signert liste oversendes driftsleder.

Sted:	Dato:	Signatur utførende kontrollør: