

MONTASJEMÅL  
(alle mål i m)

## 1. Avspenninger

Montasjemål : Kt. høyde + 1/2 overhøyde + a

	Strekk i kt. og bli. = 1125 kp			Strekk i kt. og bli. = 1440 kp.		
	Isolator ved mast		Isolator i spenn	Isolator ved mast		Isolator i spenn
Spennlengde	29-39	40-62	40 - 62	20-39	40-62	40 - 62
Avspenningens art	a	a	a	a	a	a
(F) (L) Fix. kt. og bli	0,70	0,90	1,05	0,80	1,00	1,15
Fix. bli.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
(F) langt endefelt	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
(L) langt endefelt	0,10	0,20	0,35	0,10	0,20	0,35

## 2. Avtrekk

Montasjemål : Kt. høyde + 1/2 overhøyde + 1/2 hengetrædlengde.

Hvor isolatoren anbringes ut fra masten, økes montasjemålet med 0,02 x isolatorens avstand fra masten.

3. Utliggere

Montasjemål : Kt.høyde + 1/2 overhøyde - a

Utligger - type	a	Anm.	Utligger - type	a	Anm.
ask asl	0,235		nI - III	0,315	
b1 (y = 0,215)	0,150		o (y = 0,215)	0,300	
— (y = 0,280)	0,085		(y = 0,280)	0,235	
b2 (y = 0,215)	0,150		s	0,235	
— (y = 0,280)	0,085		sk sl	0,345	
b3 (y = 0,215)	0,150		skA - skB, sIA - sIB (s 35)	0,295	
— (y = 0,280)	0,085		sm dsm	0,370	0,340 i sg. tr.
br (y = 0,215)	0,025	} Med	v	0,105	
— (y = 0,280)	0,090		} festejern	åna	0,205
br, (y = 0,215)	0,045	} Uten	åsa	0,235	i mast
b4 (y = 0,280)	0,110		} festejern	åva	0,105
bsk bsl	0,150				
bsm	0,150				
m	0,315				
n	0,205				
nA nB (s 35)	0,365				

4. Åk

Montasjemål : Kt.høyde + 1/2 overhøyde + a

Ant. åk. i	Utliggertype	Åk type 1/10 - 1/30 og 2/30,5 - 2/33	Åk type 3/33,5 - 3/40,5	Høye åk E- 2456	Åk type 11
		a	a	a	a
	å	1,620	1,880		
	åna åsa	1,470	1,730	2,050	
	åva	1,570	1,830	2,150	
	ån (S 35)	1,590	1,850		
1	nA/nB				1,80
2(nederste åk)	skA/skB				2,10
2(øverste åk)	nA/nB				2,01
	skA/skB				2,32