

Dokumentasjon av enkle arbeider på lavspenningsanlegg - mal

Denne malen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – Konsernprosedyre.

Utførende			
Firma/Navn:			
Kontaktperson:			
Adresse:			
Postnr.:		Sted:	
Telefon:			
Epost:			

Oppdragsgiver (Kunde)			
Firma/Navn:			
Kontaktperson:			
Adresse:			
Postnr.:		Sted:	
Telefon:			
Epost:			

Ordre	
Ordrenummer:	

Prosjekt	
Prosjektnr.:	

Anleggsadresse			
Sted km:			
Adresse:			
Postnr.:		Sted:	

Rapportens omfang			
	Hele anlegget		Anleggsdel

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan svares JA på alle sjekkpunkt i gruppen «Risikovurdering (forutsetninger = lav risiko)» er arbeidet å anse som «mindre oppdrag med lav risiko» og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5-sikre dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

Risikovurdering (lav risiko)	Ja	Nei	NA	Kommentar
Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere forutsatt bruk?				
Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 tabell 51A?				
Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene som er lagt til grunn i eksisterende anlegg?				
Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i eksisterende installasjon?				
Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne kategoriseres under NEK 400 del 7?				
Er utstyr valgt i forhold til bruk og temperatur?				
Vil anlegget berøre Teknisk regelverk?				
Er jording/utjevning gjort i henhold til Teknisk regelverk?				
Er endringene sendt til Banedata for registrering?				

Sluttkontroll (lav risiko)	Ja	Nei	NA	Kommentar
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?				
Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?				
Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye installasjonen utført og funnet i orden? Spesifiser nedenfor.				
Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?				
Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, spenningsnivå og bruk?				
Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisninger?				
Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden?				
Er nødvendig merking av utstyr utført?				
Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for sikker bruk og vedlikehold?				

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold:

Kontrollert av / Bemyndiget person		Eiers representant (ved behov)	
Navn:		Navn:	
Dato:		Dato:	
Signatur:		Signatur:	